



## Poročilo o izvedeni nalogi

# Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - Komunala Gornja Radgona

**Poročilo o izvedeni nalogi 2141a-17/28029-19/6155/1 v celoti zamenjuje Poročilo o izvedeni nalogi 2141a-17/28029-19/6155, z dne 28.1.2019.**

Evidenčna oznaka: 2141a-17/28029-19/6155/1

Naročnik: KOMUNALA RADGONA, JAVNO PODJETJE D.O.O.  
PARTIZANSKA CESTA 13  
9250 Gornja Radgona

Delovni nalog: Pogodba o poslovnem sodelovanju št. 214a-14/28029-18, 03.04.2018

Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Maribor  
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor

Vodja naloge: Jožica Goričanec, dipl. san. inž.

Maribor, 29.01.2019

Vodja naloge:

Jožica Goričanec, dipl. san. inž.

Elektronsko podpisal Jožica Goričanec, dipl. san. inž. ob 29.01.2019 07:13:05

Oddelek za okolje in zdravje Maribor

Vodja oddelka:

mag. Emil Žerjal, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

Čas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Podatki o vzorcu

**Vzorec:** Vrtec Gornja Radgona, pipa v kuhinji  
**Številka vzorca:** 19/6155  
**Namen:** Notranji nadzor  
**Naročnik:** KOMUNALA RADGONA, JAVNO PODJETJE D.O.O., PARTIZANSKA CESTA 13,  
9250 Gornja Radgona  
**Vzorec odvzel:** Manja Ozmec, NLZOH OOO Maribor  
**Čas odvzema:** 23.01.2019 08:30  
**Mesto odvzema:** OO vodarne Podgrad - Segovci, omrežje G. Radgona, Vrtec Gornja Radgona, pipa v  
kuhinji  
**Vzorec sprejel:** Aleksandra Moik  
**Kraj in čas sprejema:** MB, 23.01.2019 12:15

## Ocena skladnosti

Glede na rezultate opravljenih preiskav ugotavljamo, da je vzorec pitne vode skladen s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015 in 51/2017).

## Zdravstvena ocena

Glede na rezultate opravljenih preskušanj, ocenjujemo vzorec kot zdravstveno ustrezen.

## Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2141a-17/28029-19/6155-T/1

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4001-17/28029-19/6155-M/1



## Poročilo o preskušanju

Poročilo o preskušanju 2141a-17/28029-19/6155-T/1 v celoti zamenjuje Poročilo o preskušanju 2141a-17/28029-19/6155-T, z dne 28.1.2019.

**Vzorec:** Vrtec Gornja Radgona, pipa v kuhinji  
**Številka vzorca:** 19/6155  
**Namen:** Notranji nadzor  
**Naloga:** Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - Komunala Gornja Radgona  
**Vodja naloge:** Jožica Goričanec, dipl. san. inž.  
**Naročnik:** KOMUNALA RADGONA, JAVNO PODJETJE D.O.O., PARTIZANSKA CESTA 13, 9250 Gornja Radgona  
**Delovni nalog:** Pogodba o poslovnem sodelovanju št. 214a-14/28029-18, 03.04.2018  
**Mesto odvzema:** OO vodarne Podgrad - Segovci, omrežje G. Radgona, Vrtec Gornja Radgona, pipa v kuhinji  
**Metoda vzorčenja:** ISO 5667-5: 2006  
**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

**Odvzem vzorca** **Sprejem vzorca** **Datum poročila:** 29.01.2019  
**Datum in ura:** 23.01.2019 08:30 **Datum in ura:** 23.01.2019 12:15  
**Odvzel:** Manja Ozmec, NLZOH OOO Maribor **Sprejel:** Aleksandra Moik

### Rezultati preskušanja

# Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
<b>Terenske meritve</b>					
Temperatura vode	8.3	°C		DIN 38404-4:1976, na mestu odvzema	23.01.19 23.01.19
pH	7.1			ISO 10523:2008, na mestu odvzema	23.01.19 23.01.19
Klor-prosti	0.10	mg/L		SIST EN ISO 7393-2: 2018, na mestu odvzema	23.01.19 23.01.19
Električna prevodnost (20°C)	485	µS/cm		EN 27888:1993, na mestu odvzema	23.01.19 23.01.19
<b>Osnovni parametri</b>					
Vonj	brez posebnosti #			Onorm M 6620:2012, na mestu odvzema	23.01.19 23.01.19

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja oddelka:  
mag. Emil Žerjal, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

Elektronsko podpisal namestnik dr. Nataša Sovič, univ. dipl. inž. kem. tehnol. ob  
29.01.2019 12:18:47

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju 4001-17/28029-19/6155-M/1 v celoti zamenjuje Poročilo o mikrobiološkem preskušanju 4001-17/28029-19/6155-M, z dne 28.1.2019.

**Vzorec:** Vrtec Gornja Radgona, pipa v kuhinji  
**Številka vzorca:** 19/6155; lab.št.: 19/1260  
**Namen:** Notranji nadzor  
**Naloga:** Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - Komunala Gornja Radgona  
**Vodja naloge:** Jožica Goričanec, dipl. san. inž.  
**Naročnik:** KOMUNALA RADGONA, JAVNO PODJETJE D.O.O., PARTIZANSKA CESTA 13, 9250 Gornja Radgona  
**Plačnik:** JAVNO PODJETJE PRLEKIJA D.O.O., BABINSKA CESTA 2 A, 9240 LJUTOMER  
**Delovni nalog:** Pogodba o poslovnem sodelovanju št. 214a-14/28029-18, 03.04.2018  
**Mesto odvzema:** OO vodarne Podgrad - Segovci, omrežje G. Radgona, Vrtec Gornja Radgona, pipa v kuhinji  
**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

**Odvzem vzorca** **Prevzem vzorca** **Datum poročila:** 28.01.2019  
**Datum in ura:** 23.01.2019 08:30 **Datum in ura:** 23.01.2019 13:23  
**Odvzel:** Manja Ozmec, NLZOH OOOZ Maribor **Prevzel:** Bojana Žnuderl

### Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Skupno število mikroorganizmov pri 37°C	ISO 6222:1999	< 10	CFU/mL	23.01.2019 13:39 25.01.2019 08:21
Skupno število mikroorganizmov pri 22°C	ISO 6222:1999	< 10	CFU/mL	23.01.2019 13:39 26.01.2019 09:58
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014	ni najdeno	CFU/100 mL	23.01.2019 13:39 24.01.2019 11:19
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	ni najdeno	CFU/100 mL	23.01.2019 13:39 24.01.2019 11:18
Enterokoki	ISO 7899-2:2000	ni najdeno	CFU/100 mL	23.01.2019 13:39 25.01.2019 08:22

Analistik:  
Tjaša Frangež, univ.dipl.mikr.

Odgovorna oseba:  
Katja Zelenik, dr. vet. med.

Elektronsko podpisal Katja Zelenik, dr. vet. med. ob 28.01.2019 13:42:42

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrežno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.