NLZOH
2021.01.15 14:25:57
NATAŠA SOVIČ
OOZ Maribor
Preverjanje istovetnosti dokumenta
http://www.nlzoh.si/istovetnost

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Poročilo o izvedeni nalogi

Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - Komunala Gornja Radgona

Evidenčna oznaka:	2141a-17/28029-21/1611
Naročnik:	KOMUNALA RADGONA, JAVNO PODJETJE D.O.O. PARTIZANSKA CESTA 13 9250 Gornja Radgona
Naročilo:	Pogodba o poslovnem sodelovanju št. 214a-14/28029-18, z dne 03.04.2018
Izvajalci:	Oddelek za okolje in zdravje Maribor Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor
Vodja naloge:	Jožica Goričanec, dipl. san. inž.
Maribor,	15.01.2021

Vodja naloge:

Jožica Goričanec, dipl. san. inž.

Elektronsko podpisal Jožica Goričanec, dipl. san. inž. ob 15.01.2021 12:38:59

Oddelek za okolje in zdravje Maribor
Vodja oddelka:

mag. Emil Žerjal, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

Čas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

Podatki o vzorcu

Vzorec:	Dom starejših Radenci, pipa v kuhinji
Številka vzorca:	21/1611
Namen:	Notranji nadzor
Naročnik:	KOMUNALA RADGONA, JAVNO PODJETJE D.O.O., PARTIZANSKA CESTA 13, 9250 Gornja Radgona
Vzorec odvzel:	Jožica Goričanec, NLZOH OOZ Maribor
Čas odvzema:	12.01.2021 09:00
Mesto odvzema:	OO vodarne Podgrad - Segovci, omrežje Radenci, Dom starejših Radenci, pipa v kuhinji
Vzorec sprejel:	Alenka Rožič
Kraj in čas sprejema:	Maribor, 12.01.2021 12:05

Ocena skladnosti

Glede na rezultate opravljenih preiskav ugotavljamo, da je vzorec pitne vode skladen s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015 in 51/2017).

Zdravstvena ocena

Glede na rezultate opravljenih preskušanj, ocenjujemo vzorec kot zdravstveno ustrezen.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2141a-17/28029-21/1611-T
Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4001-17/28029-21/1611-M

Evidenčna oznaka: 2141a-17/28029-21/1611-T

Poročilo o preskušanju

Vzorec: Dom starejših Radenci, pipa v kuhinji

Matriks: Pitna voda

Številka vzorca: 21/1611

Namen: Notranji nadzor

Naloga: Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - Komunala Gornja Radgona

Vodja naloge: Jožica Goričanec, dipl. san. inž.

Naročnik: KOMUNALA RADGONA, JAVNO PODJETJE D.O.O., PARTIZANSKA CESTA 13, 9250 Gornja Radgona

Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju št. 214a-14/28029-18, z dne 03.04.2018

Plan vzorčenja: DN 129654, 12.01.2021

Mesto odvzema: OO vodarne Podgrad - Segovci, omrežje Radenci, Dom starejših Radenci, pipa v kuhinji

Metoda vzorčenja: SIST ISO 5667-5:2007

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca
Datum in ura: 12.01.2021 09:00
Odvzel: Jožica Goričanec, NLZOH OOZ Maribor

Sprejem vzorca
Datum in ura: 12.01.2021 12:05
Sprejel: Alenka Rožič

Datum poročila: 15.01.2021

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z **#** se nanašajo na **neakreditirano** dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve					
Temperatura vode	11.1	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	12.01.21 12.01.21
pH	7.3			SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	12.01.21 12.01.21
Klor-prosti	0.11	mg/L		SIST EN ISO 7393-2: 2018, na mestu odvzema	12.01.21 12.01.21
Električna prevodnost (20°C)	504	µS/cm		SIST EN 27888:1998, na mestu odvzema	12.01.21 12.01.21
Osnovni parametri					
Vonj	brez posebnosti **#**			Onorm M 6620:2012, na mestu odvzema	12.01.21 12.01.21

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja oddelka:
mag. Emil Žerjal, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

Elektronsko podpisal namestnik dr. Nataša Sovič, univ. dipl. inž. kem. tehnol. ob 15.01.2021 14:25:57

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA MIKROBIOLOŠKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka: 4001-17/28029-21/1611-M

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: Dom starejših Radenci, pipa v kuhinji
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 21/1611; Lab. št.: 21/346
Namen: Notranji nadzor
Naloga: Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - Komunala Gornja Radgona
Vodja naloge: Jožica Goričanec, dipl. san. inž.
Naročnik: KOMUNALA RADGONA, JAVNO PODJETJE D.O.O., PARTIZANSKA CESTA 13, 9250 Gornja Radgona
Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju št. 214a-14/28029-18, z dne 03.04.2018
Mesto odvzema: OO vodarne Podgrad - Segovci, omrežje Radenci, Dom starejših Radenci, pipa v kuhinji
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca
Datum in ura: 12.01.2021 09:00
Odvzel: Jožica Goričanec, NLZOH OOZ Maribor

Prevzem vzorca
Datum in ura: 12.01.2021 12:43
Prevzel: Bojana Žnuderl

Datum poročila: 15.01.2021

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Skupno število mikroorganizmov pri 37°C	ISO 6222:1999, MB	< 10	CFU/mL	12.01.2021 12:55 14.01.2021 07:14
Skupno število mikroorganizmov pri 22°C	ISO 6222:1999, MB	< 10	CFU/mL	12.01.2021 12:55 15.01.2021 07:35
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014 in Amd. 1:2016, MB	ni najdeno	CFU/100 mL	12.01.2021 12:55 13.01.2021 12:22
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014 in Amd. 1:2016, MB	ni najdeno	CFU/100 mL	12.01.2021 12:55 13.01.2021 12:20
Enterokoki	ISO 7899-2:2000, MB	ni najdeno	CFU/100 mL	12.01.2021 12:55 14.01.2021 07:25

Analitik:
Petra Fric, dipl.san.inž.

Odgovorna oseba:
Katja Zelenik, dr. vet. med.

Elektronsko podpisal Katja Zelenik, dr. vet. med. ob 15.01.2021 09:37:13

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.